

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

Выдан в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ГБУЗ КЦРБ МЗ КК участковая больница № -2 станицы Темижбекской Кавказского района

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» 08 2025 года N - 33

Исполняющий обязанности
Главы Темижбекского сельского поселения
Кавказского района



И.А. Кононенко

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026гг

станция Темижбекская
(место составления акта)

"07" 08 2025 год № -32
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации МО Кавказский район от 27.04.2025г № 663 «О подготовке жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы МО Кавказский район к осенне – зимнему периоду 2025-2026 годов в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду утвержденной главой муниципального образования Кавказский район Ю.А.Ханиным, а так же комиссия образованная постановлением исполняющей обязанности главы Темижбекского сельского поселения И.А.Кононенко от 12.05.2025 № 22 провела проверку готовности к отопительному периоду .

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов ГБУЗ КЦРБ МЗ КК:

1. Участковая больница № -2 станции Темижбекской Кавказского района, ул.Расшеватская,100

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **готовность к работе в отопительном периоде**

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

- 1) акт о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность имеется;
- 2) план мероприятий имеется и выполнен в полном объеме; состояние тепловых сетей хорошее;
- 3) состояние трубопроводов и тепловой изоляции находятся в хорошем состоянии;
- 4) на расчетных шайбах установлены пломбы;
- 5) задолженность за поставленную тепловую энергию отсутствует;
- 6) заключен договор на аварийное обслуживание ремонтной бригады для осуществления надлежащей эксплуатации оборудования;
- 7) имеется в наличии песко-соляная смесь в количестве 100 кг, снегоуборочный инвентарь.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.* _____

Замечаний по выполнению требований по готовности к отопительному периоду нет.

Председатель комиссии:

Исполняющий обязанности
Главы Темижбекского сельского поселения
Кавказского района



И.А.Кононенко

Заместитель председателя
комиссии:

Начальник отдела администрации
Темижбекского сельского поселения
Кавказского района



Е.В. Малик

Члены комиссии:

И.о директора МУП «ТБК Темижбекский»



Н.Н.Деморец

Заведующая участковой больницы № 2

Т.И.Фунтова

Начальник Кавказского участка Армавирского
филиала ПАО «ТНС ЭнергоКубань»

М.А. Байбуз

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя))