

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

Выдан в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. МБДОУ Д / С № 29 станицы Темижбекской Кавказского района

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от « 30 » 07 2025 года N - 31

Исполняющий обязанности
Главы Темижбекского сельского поселения
Кавказского района



И.А.Кононенко

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026гг

станция Темижбекская
(место составления акта)

"30" 07 2025 год № - 31
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации МО Кавказский район от 27.04.2025г № 663 «О подготовке жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы МО Кавказский район к осенне – зимнему периоду 2025-2026годов в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду утвержденной главой муниципального образования Кавказский район Ю.А.Ханиным, а так же комиссия образованная постановлением исполняющей обязанности главы Темижбекского сельского поселения И.А.Кононенко от 12.05.2025 № 22 провела проверку готовности к отопительному периоду МДОУ Д/С № -29 по ул. Расшеватской, 28

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. МДОУ Д / с № -29 станции Темижбекской Кавказского района

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: **готовность к работе в отопительном периоде**
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

- 1) акт о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и герметичность имеется;
- 2) план мероприятий имеется и выполнен в полном объеме; состояние тепловых сетей хорошее;
- 3) состояние трубопроводов и тепловой изоляции находятся в хорошем состоянии;
- 4) задолженность за поставленную тепловую энергию отсутствует;
- 5) заключен договор на аварийное обслуживание ремонтной бригады для осуществления надлежащей эксплуатации оборудования;
- 6) имеется в наличии песко-соляная смесь в количестве 0,2 тонн, снегоуборочный инвентарь.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

- замечаний по выполнению требований по готовности к отопительному периоду нет.
Председатель комиссии:

Исполняющий обязанности
Главы Темижбекского сельского поселения
Кавказского района

Заместитель председателя
комиссии:

Начальник отдела администрации
Темижбекского сельского поселения
Кавказского района

Члены комиссии:

И.о директора МУП «ТВК Темижбекский»

Директор МБОУ д/с 29

Начальник Кавказского участка Армавирского
филиала ПАО «ТНС ЭнергоКубань»

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 202__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
его уполномоченного представителя)



И.А.Кононенко

Е.В. Малик



Н.Н. Деморец

О.С. Маслова

М.А. Байбуз